TOEKENNING VAN EEN GEMEENTEPREMIE VOOR PROJECTEN OP HET GEBIED VAN REGENWATER EN BIODIVERSITEIT

Reglement

Artikel 1: Voorwerp en doelstellingen

Binnen de grenzen van dit reglement en de beschikbare begrotingskredieten kent de Stad Brussel een premie toe voor de installatie van verschillende systemen voor het geïntegreerd regenwaterbeheer op private percelen binnen de Stad Brussel.

Het reglement voor moedigt actie aan rond vier thema's, namelijk

1. Doorlaatbaarheid van de bodem
2. Aanleg van groene daken
3. Regenwateropvang
4. Regenwater infiltreren in de grond

Artikel 2: Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- **Infiltratie**: de doorgang van water in de bodem.
- **Infiltratieoppervlak**: het oppervlak waar regenwater zich kan concentreren, gebufferd kan worden en kan infiltreren in de ondergrond. De oppervlakte van een waterbassin waar water wordt bijgehouden zonder in de ondergrond te kunnen infiltreren, maakt geen deel uit van het infiltratieoppervlak.
- **Actieve oppervlak**: een fictieve oppervlak dat de oppervlakten weergeeft die actief deelnemen aan de afvoer van regenwater en die aangesloten zijn op regenwaterbeheersystemen.
- **Dakoppervlak:** oppervlak van het dak op basis van een horizontale projectie.
- **Achteruitbouwstrook:** deel van het perceel dat tussen de rooilijn en de bouwlijn ligt.
- **Gebied voor koeren en tuinen**: het onbebouwde of nog niet bebouwde bovengronds gelegen gedeelte van het perceel, de achteruitbouwstrook en de zijdelingse inspringstrook niet inbegrepen.
- **Zijdelingse inspringstrook**: deel van het perceel dat gelegen is tussen de achteruitbouwstrook en het gebied voor koeren en tuinen en dat zich uitstrekt van de zijkant van het gebouw tot aan de zijdelingse perceelsgrens.
- **Regenwater**: water dat wordt opgevangen als afvloeiend regenwater op verharde oppervlakken.
- **Permeabilisatie van de bodem**: de verwijdering van ondoordringbare vloerbedekkingen (platen, beton, bitumen, enz.) en de uiteindelijke vervanging ervan door aarde om de infiltratie van regenwater in de bodem van een perceel te vergemakkelijken (achteruitbouwstrook, gebied voor koeren en tuinen, zijdelingse inspringstrook…)
- **Infiltratiesysteem voor regenwater**: installatie of geheel van gecombineerde installaties in open lucht die het water in de grond laten doorsijpelen, met inbegrip van de afvoer- en

opslagstructuren die ermee verbonden zijn. Het kan de vorm aannemen van waddies, begroeide waddies, droge of natte bassins, infiltratiegeulen, regentuinen met waterladders of infiltratieputten. Verschillende systemen kunnen gecombineerd worden om de infiltratie te optimaliseren. Putten komen niet in aanmerking voor de bonus, omdat ze problemen kunnen veroorzaken met grondwaterverontreiniging.

- **Regenwateropvangsysteem**: een ondergronds systeem om regenwater op te vangen en op te slaan voor later gebruik (bv. een regenput).
- **Regenwaterton**: een bovengronds systeem voor het opvangen en opslaan van regenwater met een inhoud van minimaal 150 liter en maximaal 1000 liter. Deze ton moet voorzien zijn van een deksel, een overloopsysteem, een kraan en aangesloten zijn op een regenpijp.
- **Extensief of vegetatief groendak:** een groendak met een substraatdikte van 5 tot 10 cm, met een gewicht tussen 30 en 100 kg/m² door de dunne draaglagen en de lichte wortelende planten. Dit type groendak is bijzonder geschikt voor platte daken en kan met enkele aanpassingen op bestaande gebouwen worden geïnstalleerd.
- **Semi-intensief groendak**: een groendak met een substraatdikte van 10 tot 30 cm, met een gewicht tussen 100 en 400 kg/m². Op dit type groendak kunnen struiken en kleine bosjes groeien, naast de spier- en kruidlaag die zich al kan ontwikkelen op een extensief dak.
- **Intensief groendak of tuindak**: een groendak met een substraatdikte van meer dan 30 cm, bestaande uit diepgewortelde planten, waarvoor vaak een aangepast dak nodig is, evenals een versteviging van de bouwstructuur omdat er een dikke laag grond nodig is (overgewicht meer dan 400 kg/m²).

Artikel 3: Begunstigden

De premie wordt toegekend aan elke natuurlijke of rechtspersoon die de investering heeft gedaan op het perceel waarop de installatie betrekking heeft en dat gelegen is op het grondgebied van de stad Brussel.

Het project kan ook betrekking hebben op meerdere percelen, gesitueerd op het grondgebied van de stad Brussel, als een groep buren samenwerkt aan een gemeenschappelijk project. In dat geval dient een van de buren de aanvraag in namens de groep buren. Voor de toepassing van deze regels worden de percelen van de groep buren waarvoor de premie wordt aangevraagd, beschouwd als één perceel.

Artikel 4: Bedrag

De begunstigde kan verschillende acties combineren, zoals aangemoedigd door dit reglement voor een zelfde perceel. Het maximumbedrag per perceel voor één enkele actie of voor meerdere acties samen is 10.000 euro.

Het bedrag van de gemeentelijke premie is vastgesteld op :

- Bodempermeabilisatie: 20 euro per m² doordringbaar gemaakte oppervlakte.
- Groendaken: 30 euro per m² voor een intensief groendak, 25 euro per m² voor een semi-intensief groendak en 20 euro per m² voor een extensief groendak.
- Het hergebruiken van regenwater: 10 euro per m² aangesloten oppervlakte.
- Infiltratie van regenwater in de grond: 15 euro per m² ontkoppelde actieve oppervlakte voor categorie 1 en 25 euro per m² ontkoppelde actieve oppervlakte voor categorie 2.

Een biodiversiteitspremie van 10 EUR per m² kan worden toegekend indien de waterdoorlatende grond, groendaken en infiltratieoppervlakten die voortvloeien uit de acties waarvoor de premie wordt aangevraagd, betrekking hebben op het aanplanten van plantensoorten die de biodiversiteit bevorderen.

Een extra premie van 5 euro per m² kan worden toegekend als de aanvraag voldoet aan de een of twee onderstaande voorwaarden:

- Als de werken integraal worden uitgevoerd door sociale economie-ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of sociale inschakelingsondernemingen.
- Als de installaties worden gerealiseerd voor een woning bestemd voor verhuur (eigenaar woont niet in het goed) voor een periode van minimum 5 jaar.

Meerdere facturen voor de werkzaamheden mogen worden gecombineerd, maar per perceel mag slechts één premie aanvraag worden ingediend.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer bedragen dan 100% van de betaalde prijs voor de investering, na aftrek, indien van toepassing, van de Renolution-premie en elke andere premie of tussenkomst ontvangen of te ontvangen van andere openbare overheden of entiteiten.

Er wordt slechts één premie toegekend per type werk (permeabilisatie, groendak, enz.) per perceel en per periode van 10 jaar vanaf de datum van toekenning van de premie. Percelen in eigendom van één eigenaar en die een functioneel geheel vormen, worden beschouwd als één perceel voor de regeling van deze premie.

De toekenning van de premie zoals bedoeld in dit reglement is afhankelijk van de toekenning van de Renolution-premies zoals beschreven in de onderstaande tabel, op voorwaarde dat de begunstigde aan alle toekenningscriteria voor deze Renolution-premies voldoet. In geval van niet-toekenning of indien het beschikbare regionale budget uitgeput is, kan de begunstigde desondanks een aanvraag voor een gemeentelijke premie indienen, mits hij deze niet-toekenning of de afwijzing van zijn aanvraag door de Regio wegens onvoldoende budget kan aantonen.

Indien de begunstigde de werkzaamheden zelf uitvoert, is de toekenning van de premie zoals bedoeld in dit reglement niet afhankelijk van de toekenning van de Renolution-premies, met uitzondering van werken voor regenwateropvangsystemen.

Dit premiereglement	**Renolution premies**
Hergebruiken van regenwater	C3 Regenwaterrecuperatie
Bodempermeabilisatie & infiltratie van regenwater in de bodem	C4 Afbraak ter verbetering van bodeminfiltratie
Groene daken	E5 Groendak en waterbuffering

<u>Artikel 5: Voorwaarden</u>

Ingrepen, systemen en toestellen worden zoveel mogelijk gekoppeld en verbonden, waarbij overloopsystemen uitkomen in infiltratiesystemen.

In het geval dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemer, moet deze beschikken over toegang tot het beroep, overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de zelfstandige uitoefening van activiteiten in de sectoren van de bouw, elektrotechniek en algemene ondernemingen.

§1 Clausules met betrekking tot de permeabiliteit van de bodem :

Het nieuw doorlatende oppervlak moet ten minste 20% van het oorspronkelijke gemineraliseerde/verharde oppervlak beslaan. Voor de toepassing van deze voorschriften worden halfdoorlatende oppervlakken beschouwd als gemineraliseerde/verharde oppervlakken.

De oppervlaktelaag en eventuele onderliggende lagen en funderingen moeten tijdens de werkzaamheden worden verwijderd.

Na permeabilisatie moeten de gecompacteerde lagen worden gedecompacteerd en bedekt met grond en beplanting (ten minste met gras).

§2 Clausules met betrekking tot de installatie van groene daken

Op een perceel mogen meerdere groene daken worden aangelegd.

Groendaken moeten minstens 5 m² groot zijn. De premie is niet van toepassing voor de installatie van een groendak op een ontoegankelijk dak van meer dan 100 m² in geval van nieuwbouw.

De helling van het dak moet tussen 2 en 30° zijn.

Het dak moet geïsoleerd zijn: de warmteweerstandscoëfficiënt (R) van het isolatiemateriaal op het dak (bestaand of nieuw) moet ≥ 4 m²K/W zijn. Deze vereiste is niet van toepassing als het dak in kwestie onverwarmde bijgebouwen zoals een carport, garage, enz. bedekt. Dakisolatie valt niet onder deze premie, maar kan gedekt worden door de dakisolatiepremie die Renolution aanbiedt.

Het groendak moet bestaan uit de volgende onderdelen: een waterdichte laag, een wortelwerend membraan indien de waterdichte laag niet wortelwerend is, een drainagemat, een filterende laag, een substraatlaag, vegetatie en, indien technisch noodzakelijk, een verankeringsnet en een waterretentielaag.

Het is aan de aanvrager om enerzijds na te gaan of er een bouwvergunning nodig is voor de installatie van een groendak (om redenen van stabiliteit, ophoging van muren, waterdichtheid, enz.) en anderzijds of de dakstructuur de belasting van het groendak kan dragen, inclusief de extra belasting door regenval. Stabiliteitsstudies en -werken vallen niet onder deze premie.

§3 Clausules met betrekking tot regenwateropvang

Deze actie dekt de installatie, herstelling of vervanging van systemen voor het opvangen van regenwater op een of meer daken.

Het reservoir moet een minimumcapaciteit van 2.000 liter hebben.

Het volume van het reservoir moet gelijk zijn aan 50 liter per aangesloten m² dakoppervlak in het geval van een niet-begroeid dak en 33 liter per m² aangesloten dakoppervlak in het geval van een extensief groendak (substraatlaag minder dan 10 cm). Er wordt een marge van plus of min 5% geaccepteerd op deze 50 l/m² en 33 l/m², zoals hierboven benoemd.

Deze premie is niet van toepassing op regenwateropvangsystemen voor semi-intensieve of intensieve groendaken.

De regenwateropvangsystemen moet aangesloten zijn op minstens één toiletspoeling. Andere aansluitingen en toepassingen zijn wenselijk, maar niet verplicht om de premie te verkrijgen, bijvoorbeeld: extra toiletspoelingen, verschillende buitenkranen (voor het besproeien van de tuin, het wassen van de auto, het reinigen van de vloer) de was, de wasmachine, enz.

Als de regenwateropvangsystemen aangesloten worden op een niet-begroeid dak, is het aan te raden om toestellen aan te sluiten om een gemiddeld dagelijks gebruik van 2 l/m² van het aangesloten dakoppervlak te verkrijgen. Als de regenwateropvangsystemen worden aangesloten op een extensief groendak (substraatlaag van minder dan 10 cm), is het aan te raden om toestellen aan te sluiten die een gemiddeld dagelijks gebruik van 1,5 l/m² van het aangesloten dakoppervlak bereiken.

De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De installatie moet voldoen aan de technische specificaties en ten minste het volgende omvatten:

- Een hydrofoorpomp
- Een waterfilteringsysteem (bij het binnenkomen van het water in de tank)
- Een aansluiting voor de voeding van het toiletreservoir
- Een afvoersysteem voor overtollig water (overloop), dat eventueel verbonden is aan een waterinfiltratiesysteem
- Een toegangsluik voor de onderhouds- of herstellingswerken
- Het reservoir mag enkel water opvangen dat van de daken komt
- Het reservoir moet gescheiden zijn van het watersysteem van de stad, waar nodig met een terugslagklep (cf. de eisen van Vivaqua)

Na de werken is het absoluut noodzakelijk om de goedkeuring van Vivaqua voor de installatie aan te vragen met dit formulier: https://www.vivaqua.be/nl/hulp-en-contacten-aanvraag-voor-werken/ .

§4 Clausules met betrekking tot de infiltratie van regenwater in de bodem

Deze tussenkomst betreft de installatie van een infiltratiesysteem of een geheel van gekoppelde of afzonderlijke infiltratiesystemen.

De premie is alleen van toepassing op actieve oppervlakken waarvan het afstromend water in een bestaande situatie op de openbare riolering of op het oppervlaktewater werd geloosd en waarvan het water na uitvoering van de werkzaamheden in een infiltratiesysteem zal stromen.

Infiltratiesystemen moeten over 75% van het infiltratieoppervlak begroeid zijn of door vegetatie kunnen worden gekoloniseerd. In het geval van meren vijvers (waterbassins) moeten de oevers beplant zijn.

Het infiltratieoppervlak moet minstens 10% uitmaken van de actieve oppervlakte van het perceel dat aangesloten is op het infiltratieoppervlak.

Infiltratiesystemen moeten een regenwateropvangvolume hebben van minstens 40 liter/m² afgekoppeld actief oppervlak voor het prijscategorie 1 en een regenwateropvangvolume van minstens 60 liter/m² afgekoppeld actief oppervlak voor het prijscategorie 2.

Als de afmetingen van alle infiltratiesystemen niet geschikt zijn voor een volume van 60 liter/m² van de totale aangesloten actieve oppervlakte, moet een overloop worden geïnstalleerd verbonden aan het openbaar rioolnet.

Het is de verantwoordelijkheid van de begunstigde om ervoor te zorgen dat het regenwater naar behoren wordt beheerd zonder nadelige gevolgen voor naburige eigendommen. Daartoe moet de begunstigde controleren of de bodem voldoende infiltratie van regenwater toelaat en of de grondwaterspiegel 1 m dieper ligt dan het infiltratiesysteem, of 0,5 m dieper dan het infiltratiesysteem het hele jaar door. Het is ook aanbevolen om infiltratiesystemen te installeren op minstens 50 cm van de eigendomslijn. Waar kwetsbare elementen aanwezig zijn (funderingen, kelders, enz.), is het aan te raden de infiltratiesystemen te plaatsen op een afstand die overeenkomt met de diepte van het kwetsbare element in kwestie.

De begunstigde moet elk risico op het verspreiden van verontreinigende stoffen vermijden. Om daken (met inbegrip van veranda's, platte daken, bijgebouwen en schuren) op een infiltratiesysteem aan te sluiten, moet men er zeker van zijn dat er geen vervuiling is (bv. zink, asbest, schoonmaakproducten of andere vervuiling die de chemische kwaliteitsnormen van Leefmilieu Brussel[1] overschrijdt). Om de gemineraliseerde/verharde oppervlakken waarop auto's parkeren of rijden op een infiltratiesysteem aan te sluiten, moet het infiltratieoppervlak minstens 10% van het aangesloten gemineraliseerde/verharde oppervlak uitmaken.

[1] https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/Water_04

Het is ook mogelijk om een regenton aan te sluiten op het infiltratiesysteem, waarbij het regenwater door de ton wordt opgevangen en vervolgens via de overloop door een infiltratiesysteem wordt geleid. De aankoop en installatie van een regenton maakt het voorwerp uit van een afzonderlijke Green Bonus-aanvraag.

§5 Clausules met betrekking tot de biodiversiteitspremie

De biodiversiteitspremie van 10 euro/m² wordt uitsluitend verkregen op basis van de naleving van de onderstaande voorwaarden.

Minstens 50% van de beplante oppervlakte moet worden beplant met plantensoorten die inheems zijn in België en, in de mate van het mogelijke, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De inheemsheid van de soorten kan worden geverifieerd op basis van de lijst van inheemse en aanbevolen plantensoorten die Leefmilieu Brussel[2] publiceert.

Onder de geplande planten zijn geen invasieve exoten. Plantensoorten die als invasieve exoten worden beschouwd, staan vermeld op de website van het "Belgisch Forum voor Invasieve Soorten".

Geen enkele plantensoort is dominant, d.w.z. geen enkele bedekt meer dan 50% van de oppervlakte.

De beplanting van groendaken (inclusief extensieve groendaken) is gelaagd om een gevarieerde habitat voor dieren te creëren:

- Intensief groendak: kruiden en kleine struiken, grote struiken en boomsoorten van de 4e grootte als de dikte van het substraat 60 cm of meer is, en boomsoorten van de 3e grootte als de dikte van het substraat meer dan 100 cm is (bijvoorbeeld kornoelje, veldesdoorn);
- Semi-intensief groendak: kruiden en kleine struiken (bijvoorbeeld: rietgras, lavendel, rozemarijn);
- Extensieve groendaken: kruiden, vetplanten en geschikte mossen (bijvoorbeeld: gewone smeerwortel, muurbloem, muurpeper).

Voor beplanting binnen infiltratiesystemen (regentuinen, waddies, enz.) is een indicatieve plantenlijst opgenomen in de bijlage bij deze voorschriften. Deze bijlage bevat ook alle adviezen met betrekking tot beplanting die de biodiversiteit bevordert.

Artikel 6: Procedure

De premieaanvraag moet per e-mail (urb.primes@brucity.be) worden ingediend bij de administratie van de Stad Brussel binnen een termijn van maximaal drie maanden vanaf de datum van voltooiing van de werken (datum vermeld op de eindfactuur van de werken, de datum van de goedkeuring van Vivaqua voor regenwateropvangsystemen, of op de laatste aankoop- of verhuurfacturen van de begunstigde indien hij de werken zelf uitvoert).

Het aanvraagformulier voor een gemeentelijke premie voor één of meerdere systemen voor regenwateropvang en biodiversiteit moet worden ingevuld en de volgende bijlagen moeten worden bijgevoegd:

- Als het verzoek wordt gedaan door de huurder van het gebouw, de toestemming van de eigenaar om de werkzaamheden uit te voeren en zijn verplichting om de installatie gedurende minimaal tien jaar in perfecte staat van werking te houden.
- Een of meerdere schetsen van het project, plannen, diagrammen of tekeningen met een detailniveau waarmee volgende elementen zijn te visualiseren:

[2] https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/IF_2017_LIST_inheemse_aanbevolenSoorten_nl

    - De totale ondoorlaatbare oppervlakte van het perceel
    - De ondoorlaatbare oppervlakken die doorlaatbaar gemaakt zijn
    - De ondoorlaatbare oppervlakken en daken aangesloten op infiltratiesystemen
    - De locatie van regenwaterinfiltratiesystemen en het duidelijk aantonen van hun type
    - De locatie van regenwateropvangsystemen
    - De aangelegde groendaken en de bijbehorende technische informatie
    - De oppervlakken, de volumes en de diepte van de diverse systemen,
    - De beplante oppervlakten (inheemse en niet inheemse soorten),
    - De aansluitingen van de leidingen, eventuele overlopen en hun positie in de systemen.
- Foto's van de toestand voor, tijdens en na de ingrepen, die in detail de elementen van de schets, het plan, het schema/de tekening en de technische aspecten van de installaties weergeven.
- Voor het bewijs van investeringskosten:
    - Kopieën van de facturen van de aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd met vermelding van het adres van de plaats van de werkzaamheden, de naam van de bouwheer, de naam van de opdrachtgever/aanvrager;
    - Kopie van de facturen van de aanvrager in het geval dat de aanvrager van de premie zelf de systemen installeert (aankoop of huur van apparatuur, materiaal, enz.).
    - Bewijs dat de facturen betaald zijn (rekeningafschrift, etc.).
- Indien van toepassing, een kopie van de verleende stedenbouwkundige vergunning (bv. verandering van reliëf van meer dan 50 cm diep en infiltratievoorziening op minder dan 50 cm van de eigendomsgrens) of een kopie van de verzegelde plannen van de stedenbouwkundige vergunning waarop het groendak is beschreven.
- Indien van toepassing, de goedkeuring van Vivaqua voor de installatie van een regenwateropvangsysteem.
- Indien van toepassing, bewijs dat de woning verhuurd is (huurcontract).
- Indien van toepassing, een lijst van planten die zijn aangeplant.
- Indien van toepassing, het bewijs dat de onderneming een onderneming is die sociaal is ingedeeld, aangepast werk of sociaal integratie.
- Indien van toepassing, een gemeenschappelijk akkoord, ondertekend door alle buren, waarin alle namen en contactgegevens van de personen die deel uitmaken van het burengroepje dat bij de werkzaamheden betrokken is, evenals de identificatie van de betreffende percelen (adres en kadastrale referentie) worden vermeld.
- In voorkomend geval, het document met de toekenning van de bijhorende Renolution premies: C3 Recuperatie van regenwater en/of C4 Afbraak voor de doorlatendheid van de bodem en/of E5 Groene daken of waterbergingsdaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- Indien van toepassing, een verklaring op eer van uw niet-toekenning voor de Renolution-premies of het bewijs dat het regionale budget is uitgeput (bijvoorbeeld een afwijzingsbrief).

De gemeentelijke premie wordt uitbetaald na onderzoek van de aanvraag en besluit van de Stad. Als het aantal aanvragen het beschikbare budget overschrijdt, wordt de toekenningsdatum bepaald op basis van het principe "wie het eerst komt, het eerst maalt". Alleen volledige dossiers en dossiers conform aan het premiereglement worden in aanmerking genomen.

Artikel 7: Betrokkenheid en controle

De begunstigde verbindt zich ertoe:

- Werkzaamheden uitvoeren in overeenstemming met voorschriften, aanbevelingen, voorschriften en gedragscodes met betrekking tot stedenbouw, bouwplaatsen en respect voor het milieu.

- De installatie minimaal tien jaar in perfecte staat te houden.
- In geval van overdracht van zijn recht op het onroerend goed of de kavel binnen tien jaar na de uitbetaling van de premie, moeten de verplichtingen voortvloeiend uit dit artikel worden nageleefd door elke verkrijger.

De aanvrager van de premie geeft de Stad Brussel de toelating om de nodige controles en inspecties ter plaatse te laten uitvoeren door toegang te verlenen tot de installatie.

Indien een bezoek ter plaatse noodzakelijk is, wordt de aanvrager ten minste één week van tevoren per post of e-mail op de hoogte gebracht van het bezoek.

Artikel 8: Terugbetaling

De premie zoals bedoeld in dit reglement zal worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en het gebruik van bepaalde subsidies.

De premie moet worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is toegekend.

Indien de premie niet wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij is toegekend, indien de begunstigde of zijn rechtsopvolgers de installatie niet gedurende minimaal tien jaar in perfecte staat van werking houden, en/of indien de begunstigde of zijn rechtsopvolgers zich verzetten tegen een controle zoals bedoeld in artikel 7 hierboven, moeten de begunstigde of zijn rechtsopvolgers de premie binnen 30 dagen na het verzoek daartoe per aangetekende brief terugbetalen aan de Stad. Bij gebreke hiervan wordt het verschuldigde bedrag van rechtswege opeisbaar en zal het vanaf de 31e dag na het hierboven vermelde verzoek zonder voorafgaande ingebrekestelling rentedragend zijn tegen de wettelijke rentevoet.

De begunstigde van de premie is daarnaast verplicht om het volledige bedrag van de premie onmiddellijk terug te betalen aan het gemeentebestuur in geval van een onjuiste of frauduleuze aangifte die wordt gedaan met het oog op het onterecht verkrijgen van de premie.

Artikel 9: Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de dag van publicatie door middel van aanplakking en wordt automatisch elk jaar verlengd, mits er budgetkredieten voor dit type premie zijn gereserveerd.

Bijlagen:

Aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie voor projecten op het gebied van regenwater en biodiversiteit.

Plantenlijst.